

CERINȚE REFERITOARE LA PROTECȚIA ÎMPOTRIVA INCENDIILOR LA BUNURILE DE PATRIMONIU CULTURAL IMOBIL PENTRU DOCUMENTAȚIILE SUPUSE AVIZĂRII

În vederea punerii în siguranță a bunurilor de patrimoniu cultural imobil, al accelerării procedurilor de avizare a proiectelor de restaurare a acestora (pentru a reduce timpii de avizare datorati revenirilor în comisie cauzate de documentații incomplete/neconforme), luând în considerație experiența analizării în *Secțiunea Tehnică de Arhitectură și Inginerie a Comisiei Naționale a Monumentelor Istorice*, inclusiv urmând exemplele de bune practici din domeniul, vă solicităm să aveți în vedere următoarele:

- a)** releveul construcțiilor trebuie să includă, printre altele, releveul șarpantei acesteia și al tuturor instalațiilor; acesta din urmă este util pentru informațiile despre: traseele coloanelor și circuitelor existente, golurilor din zidărie/structură deja practicate și canalele tehnice utilizate pentru instalații;
- b)** la toate specialitățile de proiectare breviarile de calcul sunt esențiale pentru a demonstra corectitudinea soluției tehnice și faptul că dimensionările nu sunt excesive/supeadimensionate și nu afectează semnificativ caracterul și substanța bunurilor de patrimoniu cultural imobil;
- c)** în special pentru măsurile considerate cu grad crescut de invazivitate, de exemplu cele pentru ventilarea clădirilor, trebuie analizate cu prioritatea posibilităților de valorificare, într-o măsură cât mai mare, a soluțiilor și traseelor anterior folosite; în situația în care sunt obligatorii măsuri de evacuare a fumului și gazelor fierbinți (desfumare), pentru eventualitate unui posibil incendiu, în proiectarea soluțiilor pentru acestea se va considera în primul rând desfumarea prin tiraj natural-organizat, măsură demonstrată aca fiind cea mai puțin invazivă;
- d)** pentru a asigura corecta deconectare a tabloului electric general, conform OMAI nr. 28/2009 – OMCC nr. 2338/2009, se va avea în vedere includerea în documentația tehnică supusă avizării a acestuia; de asemenea se va include soluția pentru priza de pământ și soluția de protecție la trăsnet.
- e)** se va depune plan de analiză și sinteză/coordonator pentru specialitățile de instalații;
- f)** documentația tehnică se va referi și la prevenirea și stingerea incendiilor pe durata șantierului.